Ergebnisauswertung ValERI-Kalkulation nach DIN 17463 aufgrund der Verpflichtung nach EnEfG §9

Bezeichnung	Invest	Einsparung			Wirtschaftlich nach EnEfG §9	Umsetzung	Priorität	Zeitraum	Verantwortlich	Fortschritt
		kWh/a	€/a	tCO^2/a						
Hauptgeschäftsstelle Minden										
LED	29.000 €	353.327	69.911	154	Ja	in Planung	mittel	bis 12/2028	Verwaltung	sukzessiv
Geschäftsstelle Espelkamp										
Heizkörperthermostate	4.000 €	16.007	4.356	4	Ja	Umbauplanung		ca. 12/2026	Verwaltung	
Präsenztechnik	14.625 €	32.129	8.587	10	Ja	Umbauplanung		ca. 12/2026	Verwaltung	